



STIPEL 40560:2019

WV TR verbindingen (BEI BHS)

Beoordelingseisen voor de persoonscertificatie van veilig werken met de bevoegdheden van werkverantwoordelijke aan elektrische installaties in energievoorzieningssystemen voor hoogspanning in het domein van transport met verbijzondering tot verbindingen

Versie 2019 – Definitief

08-11-2018

Stichting Persoonscertificatie Energietechniek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STIPEL

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |



INHOUD

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. | INLEIDING | 3 |
| 2. | TOEPASSINGSGEBIED | 3 |
| 3. | CERTIFICATIEPROCEDURE EN TOELATINGSEISEN..... | 3 |
| 4. | PROFIEL..... | 4 |
| 5. | EINDTERMEN..... | 4 |
| 6. | TOETSMETHODE..... | 10 |
| <i>6.1.</i> | <i>EXAMENVORM EN TIJDSDUUR VAN DE THEORIE- EN DE PRAKTIJKTOETS.....</i> | <i>10</i> |
| <i>6.2.</i> | <i>TOETSMATRIJS</i> | <i>10</i> |
| <i>6.3.</i> | <i>BEOORDELING, NORMERING EN CESUUR.....</i> | <i>11</i> |
| 7. | EISEN AAN EXAMINATOREN EN EXAMENLOCATIE | 11 |
| 8. | STUDIEWIJZER EN DOCUMENTATIE..... | 11 |
| 9. | OVERGANGSBEPALINGEN HERCERTIFICATIE | 12 |
| 10. | INWERKINGTREDING | 12 |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |



1. Inleiding

Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen elektrotechnische risico's optreden. Deze risico's kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en van vlambogen door kortsluiting.

Het zwaartepunt van het persoonscertificaat is gelegen in de preventie van risico's, welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zoals aangegeven in de BEI BHS en bijbehorende VWI's.

Een persoonscertificaat is het resultaat van een onafhankelijke toetsing, en geeft aan dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste kennis, vaardigheden en competenties te beschikken. Vakinhoudelijke kennis, welke essentieel is om veilig te kunnen werken zal in beperkte mate worden getoetst.

Het persoonscertificaat is echter geen vervanging voor een aanwijzing zoals in de BEI BHS vermeld. Deze aanwijzing – en de voorgeschreven voorafgaande toetsing – blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever.

2. Toepassingsgebied

De BEI BHS is van toepassing op het HS en/of MS deel van de domeinen Transport en Distributie. Op het gebied van regelgeving is er geen verschil tussen HS en MS, tenzij dit nadrukkelijk in de BEI BHS wordt aangegeven.

Het toepassingsgebied is nader bepaald in BEI BHS versie 15-04-2019.

3. Certificatieprocedure en toelatingseisen

Om voor certificatie in aanmerking te komen moet de kandidaat met goed gevolg het examen afleggen dat bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. De eindtermen zijn in hoofdstuk 5 aangegeven.

Een aanmelding voor het examen wordt door de exameninstelling in behandeling genomen nadat een **bekwaamheidsverklaring** is overlegd. In deze bekwaamheidsverklaring zijn de ter zake doende certificaten, getuigschriften, diploma's en/of verklaringen aangegeven.

Op basis hiervan stelt de Certificerende Instelling, of namens deze de Exameninstelling, vast of de kandidaat over de juiste vaktechnische bekwaamheden beschikt en daarmee voldoet aan de eisen om tot het examen te worden toegelaten (screening).

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |



Deze screening gebeurt aan de hand van bijlage 3 van de BEI-BHS: Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen. Aan de vereiste opleidingseisen is ook voldaan als een relevant EVC-traject met een diploma is afgerond. Aan de vereiste opleidingseisen is ook voldaan als de kandidaat in het bezit is van een voor die aanwijzing geschikt Stipel-PCE certificaat dat niet langer dan twee jaar verlopen is.

Een kandidaat die niet slaagt voor een theorie- en/of praktijktoets mag niet eerder dan na 1 week opnieuw examen afleggen. De geldigheidsduur van een certificaat is drie (3) jaar.

4. Profiel

Het profiel alsmede de taak- en functieomschrijving is nader bepaald in BEI BHS versie 15-04-2019.

5. Eindtermen

Onderstaande tabellen beschrijven de eindtermen voor zowel de theorietoets (Eindterm 1 t/m 6) als de praktijktoets (Eindterm 7 t/m 10). In 11 zijn de competenties opgenomen waar een WV aan moet voldoen.

Eindtermen theorietoets

| | |
|-----------|---|
| 1. | Kennis van de elektriciteitsvoorziening |
| 1.1 | Kennis van de elektriciteitsvoorziening |
| 1.1.1 | <i>De kandidaat kan de globale opbouw van het elektriciteitsnet in Nederland benoemen</i> |
| 1.1.2 | <i>De kandidaat kan de netstructuren binnen zijn domein benoemen</i> |

| | |
|-----------|--|
| 2. | Netconfiguratie |
| 2.1 | Elementaire begrippen met tot betrekking netten en componenten |
| 2.1.1 | <i>De kandidaat kan de functies benoemen van:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lastschakelaars • Vermogenschakelaars • Scheiders • Lastscheiders |
| 2.1.2 | <i>De kandidaat kan de specifieke eigenschappen benoemen van:</i> <ul style="list-style-type: none"> • enkelrailsysteem en dubbelrailsysteem • ringnet en sternet |

| | |
|-----------|--|
| 3. | Storingen in het net |
| 3.1 | Elementaire begrippen met betrekking tot de beveiliging van netten tegen storingen |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

| | |
|-------|---|
| 3.1.1 | <i>De kandidaat kent de gevolgen voor het net van de volgende begrippen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Aardfout • Kortsluiting • Overbelasting |
| 3.1.2 | <i>De kandidaat weet welke vermogens vrij kunnen komen bij sluiting</i> |
| 3.1.3 | <i>De kandidaat weet wat met het begrip selectiviteit wordt bedoeld</i> |
| 3.1.4 | <i>De kandidaat kan de specifieke eigenschappen van de volgende elementen benoemen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Smeltveiligheid • Maximum-stroom-tijdrelais • Distantierelais • Differentiaalrelais • Buchholzrelais • Energierichtingrelais |

| | |
|-----------|--|
| 4. | procedures |
| 4.1 | Aanwijzingen |
| 4.1.1 | <i>De kandidaat kent alle aanwijzingen</i> |
| 4.1.2 | <i>De kandidaat kent de regels voor verstrekken / intrekken aanwijzingen</i> |
| 4.1.3 | <i>De kandidaat weet welke bevoegdheden bij welke aanwijzing horen</i> |
| 4.1.4 | <i>De kandidaat weet het verschil tussen een PCE certificaat en een aanwijzing</i> |
| 4.2 | O opdrachten |
| 4.2.1 | <i>De kandidaat kent het verschil tussen GO, DO en RO</i> |
| 4.2.2 | <i>De kandidaat weet welk type opdracht moet worden gebruikt voor de uit te voeren werkzaamheden</i> |
| 4.2.3 | <i>De kandidaat kent de processchema's en kan deze juist interpreteren</i> |
| 4.2.4. | <i>De kandidaat kent de regels omtrent opdrachten</i> |
| 4.3 | verantwoordelijkheden |
| 4.3.1 | <i>De kandidaat kent de verplichtingen vanuit de BEI BHS voor alle betrokkenen</i> |
| 4.3.2 | <i>De kandidaat kent de basisprincipes voor veilige bedrijfsvoering</i> |
| 4.4 | werkplannen |
| 4.4.1 | <i>De kandidaat kent de onderdelen van de werkplannen</i> |
| 4.4.2 | <i>De kandidaat kent de taken en verantwoordelijkheden bij werkplannen</i> |
| 4.5 | VWI's |
| 4.5.1 | <i>De kandidaat kent de opbouw van de VWI's</i> |
| 4.5.2 | <i>De kandidaat kan de juiste VWI benoemen bij specifieke werkzaamheden</i> |
| 4.5.3 | <i>De kandidaat weet hoe de VWI's worden toegepast</i> |

| | |
|-----------|--|
| 5. | Gevaren van elektriciteit |
| 5.1 | Risico's van het werken met elektriciteit |
| 5.1.1 | <i>De kandidaat kan het globale effect van stroom op het menselijk lichaam benoemen</i> |
| 5.1.2 | <i>De kandidaat kan de term elektrische schok uitleggen</i> |
| 5.1.3 | <i>De kandidaat kan de gevolgen benoemen van het aanraken van een spanningvoerend deel</i> |
| 5.1.4 | <i>De kandidaat kan de risico's van een vlamboog benoemen</i> |
| 5.1.5 | <i>De kandidaat kan de risico's van overslag benoemen</i> |
| 5.2 | Risico's van het werken met componenten in elektrische installaties |
| 5.2.1 | <i>De kandidaat kan de elektrische risico's benoemen van transformatoren, motoren, condensatoren en schakelmateriaal</i> |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

| | |
|-----------|--|
| 5.2.2 | <i>De kandidaat kan elektrische risico's herkennen</i> |
| 6. | Bedienings- en veiligheidsmaatregelen |
| 6.1 | Standaard werkprocedures conform BEI BHS en VWI's |
| 6.1.1 | <i>De kandidaat kan de werkprocedure voor de nabijheidszone benoemen</i> |
| 6.1.2 | <i>De kandidaat kan de volgende begrippen uitleggen en kent de afstanden binnen zijn domein voor :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nabijheidszone • Gevarezone • Werkplek |
| 6.1.3 | <i>De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen voor omgeving en werkplek benoemen</i> |
| 6.1.4 | <i>De kandidaat kent de spanningsniveaus binnen zijn domein</i> |
| 6.2 | De vijf essentiële veiligheidsmaatregelen |
| 6.2.1 | <i>De kandidaat kan de vijf essentiële veiligheidsmaatregelen voor het spanningsloos werken in de juiste volgorde benoemen</i> |
| 6.2.2 | <i>De kandidaat kan de volgende begrippen uitleggen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Aarding en kortsluiting • Bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen • Scheiden • Beveiligen tegen wederinschakelen • Controleren of de bedrijfsspanning afwezig is |
| 6.3 | Werkplannen |
| 6.3.1 | <i>De kandidaat is op de hoogte van het standaard taalgebruik</i> |
| 6.3.2 | <i>De kandidaat weet hoe er gecommuniceerd moet worden</i> |
| 6.4 | Veiligheidsmaatregelen bij risico verhogende omstandigheden |
| 6.4.1 | <i>De kandidaat kan maatregelen benoemen bij werkzaamheden bij ongunstige weersomstandigheden</i> |
| 6.5 | Op de juiste wijze werkzaamheden aanvangen en beëindigen |
| 6.5.1 | <i>De kandidaat kan beoordelen of alle maatregelen zijn getroffen om met een veilige uitvoering van werkzaamheden te starten</i> |
| 6.5.2 | <i>De kandidaat kan de maatregelen benoemen in geval van een onderbreking van werkzaamheden</i> |
| 6.5.3 | <i>De kandidaat kan de maatregelen benoemen om de werkzaamheden te beëindigen</i> |
| 6.6 | Op de juiste wijze werkzaamheden uitvoeren en installatie in bedrijf nemen |
| 6.6.1 | <i>De kandidaat kan de voorbereidende activiteiten benoemen</i> |
| 6.6.2 | <i>De kandidaat kan benoemen welke maatregelen tijdens de uitvoering nodig zijn</i> |
| 6.6.3 | <i>De kandidaat kan benoemen op welke wijze de installatie in bedrijf wordt genomen</i> |

Eindtermen praktijktoets

| | |
|-----------|---|
| 7. | Bedienings- en veiligheidsmaatregelen |
| 7.1 | Standaard werkprocedures conform BEI BHS met bijbehorende VWI's |
| 7.1.1 | <i>De kandidaat kan de volgende begrippen toepassen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nabijheidszone • Gevarezone • Werkplek |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

| | |
|-------|---|
| 7.1.2 | <i>De kandidaat kan de afstanden voor gevarenszone en nabijheidszone toepassen</i> |
| 7.2 | <i>De vijf essentiële veiligheidsmaatregelen bij inbedrijfname en uitbedrijfname toepassen</i> |
| 7.2.1 | <i>De kandidaat kan een scheiding aanbrengen en opheffen</i> |
| 7.2.2 | <i>De kandidaat kan een beveiliging tegen wederinschakelen aanbrengen en verwijderen</i> |
| 7.2.3 | <i>De kandidaat kan aarden en kortsluiten en deze ongedaan maken</i> |
| 7.2.4 | <i>De kandidaat kan een bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen aanbrengen en verwijderen</i> |
| 7.2.5 | <i>De kandidaat kan controleren of de bedrijfsspanning aan- of afwezig is, fasevergelijken, beproeven en selecteren</i> |
| 7.3 | <i>Voorzorgsmaatregelen voordat met de uitvoering wordt begonnen</i> |
| 7.3.1 | <i>De kandidaat kan een veilige werkplek creëren</i> |
| 7.3.2 | <i>De kandidaat kan beoordelen of een werkplek veilig is en blijft</i> |
| 7.3.3 | <i>De kandidaat kan standaard taalgebruik hanteren</i> |
| 7.3.4 | <i>De kandidaat kan een werkplan opstellen</i> |
| 7.3.5 | <i>De kandidaat kan een werkplan beoordelen</i> |
| 7.3.7 | <i>De kandidaat kan een bedieningsplan beoordelen</i> |
| 7.3.8 | <i>De kandidaat kan toestemming geven voor uitvoering werkzaamheden</i> |
| 7.3.9 | <i>De kandidaat kan toestemming geven voor veiligheidsmaatregelen</i> |
| 7.4 | <i>Informatie voor het uitvoeren van werkzaamheden</i> |
| 7.4.1 | <i>De kandidaat kan tekeningen en documenten over de werking van de installatie en uitvoering van de werkzaamheden beoordelen</i> |
| 7.5 | <i>Op de juiste wijze werkzaamheden aanvangen en beëindigen</i> |
| 7.5.1 | <i>De kandidaat kan de onderlinge samenhang tussen het bedieningsplan en werkplan beoordelen</i> |
| 7.5.2 | <i>De kandidaat kan beoordelen wanneer mag worden aangevangen met het uitvoeren van werkzaamheden</i> |
| 7.5.3 | <i>De kandidaat kan beoordelen wanneer de uitvoering van werkzaamheden is beëindigd</i> |
| 7.5.4 | <i>De kandidaat kan beoordelen of werkzaamheden juist zijn uitgevoerd</i> |

| | |
|-----------|---|
| 8. | Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 8.1 | <i>Gebruik van gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen</i> |
| 8.1.1 | <i>De kandidaat kan gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen juist toepassen</i> |
| 8.1.2 | <i>De kandidaat kan beoordelen wanneer en welke gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast moeten worden</i> |

| | |
|-----------|--|
| 9. | Storingen in het net |
| 9.1 | <i>Beveiligingen</i> |
| 9.1.1 | <i>De kandidaat kan een smeltveiligheid vervangen</i> |
| 9.1.2 | <i>De kandidaat kan de volgende soorten beveiligingen op de juiste wijze bedienen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Distantierelais • Differentiaalrelais • Buchholzrelais • Maximum-stroom-tijdrelais • Energierichtingrelais |

| | |
|------------|--|
| 10. | Netconfiguraties |
| 10.1 | <i>Schakelmateriaal</i> |
| 10.1.1 | <i>De kandidaat kan de volgende soorten schakelmateriaal herkennen</i> |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

| | |
|--------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Lastschakelaars • Vermogenschakelaars • Scheiders • Lastscheiders |
| 10.1.2 | <p><i>De kandidaat kan de volgende soorten schakelmateriaal op de juiste wijze en met inachtneming van de functie bedienen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lastschakelaars • Vermogenschakelaars • Scheiders • Lastscheiders |
| 10.1.3 | <p><i>De kandidaat kan het juiste gebruik van de volgende soorten schakelmateriaal en met inachtneming van functie beoordelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lastschakelaars • Vermogenschakelaars • Scheiders • Lastscheiders |
| 10.2 | Railconfiguraties |
| 10.2.1 | <p><i>De kandidaat kan de volgende soorten railconfiguraties herkennen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • enkelrailsysteem en dubbelrailsysteem • ringnet en sternet |
| 10.2.2 | <p><i>De kandidaat kan op de juiste wijze omgaan met de volgende soorten railconfiguraties</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • enkelrailsysteem en dubbelrailsysteem • ringnet en sternet |
| 10.2.3 | <p><i>De kandidaat kan het juiste gebruik van de volgende railconfiguraties beoordelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • enkelrailsysteem en dubbelrailsysteem • ringnet en sternet |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |



Competenties zijn gericht op gedrag en persoonskenmerken waarin kennis, vaardigheden en attitude geïntegreerd worden toegepast. Competenties zijn nodig om veilig te werken.

Kandidaten zullen tijdens de praktijktoets ook getoetst worden op competenties.

Bij het opstellen van de competenties is rekening worden gehouden met:

- Toetsbaarheid tijdens praktijkexamen
- Dat competenties aansluiten bij opleidingsniveau/webniveau van de betreffende aanwijzing

Voor de WV TR-verbindingen gelden de volgende competenties:

| | |
|--------|--|
| 11. | Eindtermen competenties |
| 11.1 | Aansturen |
| 11.1.1 | <i>De kandidaat brengt zijn boodschap op rustige, duidelijke wijze</i> |
| 11.1.2 | <i>De kandidaat checkt of de boodschap juist is overkomen</i> |
| 11.1.3 | <i>De kandidaat gebruikt het standaard taalgebruik om zijn boodschap over te brengen</i> |
| 11.2 | Veiligheidsbewustzijn |
| 11.2.1 | <i>De kandidaat brengt zichzelf en anderen niet in gevaar</i> |
| 11.2.2 | <i>De kandidaat past de LMRA bewust toe</i> |
| 11.2.3 | <i>De kandidaat past de veiligheidshulpmiddelen bewust toe</i> |
| 11.3 | Zelfvertrouwen |
| 11.3.1 | <i>De kandidaat verricht de handelingen op een rustige manier</i> |
| 11.3.2 | <i>De kandidaat verricht de handelingen op een trefzekere manier</i> |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

6. Toetsmethode

6.1. Examenvorm en tijdsduur van de theorie- en de praktijktoets

Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

Theorietoets:

- De theorietoets bestaat uit vragen in diverse uitvoeringsvormen die in sectie 16 PCE nader zijn omschreven.
- De theorietoets duurt 60 minuten;

De theorievragen worden willekeurig gekozen uit een centrale itembank; het aantal en de verdeling daarvan over de eindtermen is aangegeven in de toetsmatrijs;

Praktijktoets:

De praktijktoets bestaat uit één praktijkopdracht.

De praktijkopdrachten staan vermeld in Sectie 16 PCE-lijst, inclusief de maximaal toegestane tijdsduur. De opdracht wordt willekeurig gekozen uit dit bestand.

6.2 Toetsmatrijs

| Onderdeel theorietoets | Eindterm nummer uit hoofdstuk 5 | Aantal vragen |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Kennis van elektriciteitsvoorziening | 1 | 2 |
| Netconfiguratie | 2 | 2 |
| Storingen in het net | 3 | 3 |
| Procedures BHS en bijlages | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | 12 |
| Procedures VWI's | 4.5 | 7 |
| Gevaren van elektriciteit | 5 | 2 |
| Bedienings- en veiligheidsmaatregelen | 6 | 12 |
| Totaal aantal vragen | | 40 |

| Onderdeel praktijkexamen | Eindterm nummer uit hoofdstuk 5 | Aantal opdrachten |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Praktische vaardigheden | 7 t/m 10 | 1 |
| Competenties | 11 | Onderdeel van de opdracht |
| totaal | | 1 |

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

6.3 *Beoordeling, normering en cesuur*

De wijze van beoordeling van de theorie- en de praktijktoets.

- Zowel de theorie- als de praktijktoets worden beoordeeld aan de hand van beoordelingsprotocollen.
- Bij de theorieopdracht behoort een op schrift gesteld beoordelingsprotocol op grond waarvan 1 punt per vraag kan worden behaald.
- De praktijkopdracht wordt beoordeeld aan de hand van de door CvD-PCE opgestelde protocollen.

De normering en de cesuur

De theorietoets en de praktijktoets worden elk afzonderlijk beoordeeld. Een toets wordt als voldoende beoordeeld als:

- bij de theorietoets minimaal 70 % van het maximum aantal te behalen punten is gescoord;
- bij de praktijktoets niet meer dan 30 strafpunten zijn toegekend.

Ten behoeve van het certificaat moet zowel de theorietoets als de praktijktoets met voldoende resultaat zijn behaald. Als voor de theorietoets een voldoende is behaald blijft het resultaat van de theorietoets tot een ½ jaar na examendatum geldig in combinatie met een (her)examen voor de praktijktoets.

Als voor de praktijktoets een voldoende is behaald blijft het resultaat van de praktijktoets tot een ½ jaar na examendatum geldig in combinatie met een (her)examen voor de theorietoets.

7. **Eisen aan examinatoren en examenlocatie**

De eisen waaraan examinatoren moeten voldoen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling PCE. De eisen ten aanzien van de examenlocatie zijn opgenomen in Sectie 12 PCE.

8. **Studiewijzer en documentatie**

De BEI BHS is een document dat geldt voor de domeinen Transport en MS-Distributie. Om deze reden is een studiewijzer gemaakt die per aanwijzing beschrijft welke onderdelen van de BEI BHS gelden. Deze studiewijzer is als handreiking opgenomen om duidelijk te maken welke onderdelen van de BEI-BHS voor een schema van toepassing zijn.

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |

| | |
|----|---|
| 1. | <i>toepassingsgebied, ARBO verplichtingen BEI BHS hoofdstuk 1 en paragraaf 2.1, 4.1, hoofdstuk 7, bijlage 17 en 18</i> |
| 2. | <i>aanwijzingstructuur met bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden BEI BHS paragraaf 2.2.4, hoofdstuk 3, bijlage 1 en 2</i> |
| 3. | <i>veilige bedrijfsvoering (basisprincipes, opdrachtverstrekking, werk- en bedieningsplan, raamopdracht, processchema's, taalgebruik) BEI BHS paragraaf 2.2.1 t/m 2.2.3, 2.2.5 t/m 2.2.9, 4.3, 4.6 t/m 4.9, hoofdstuk 8 en 9, bijlage 4, 8, 9 en 19</i> |
| 4. | <i>bedieningshandelingen BEI BHS paragraaf 2.4.1, 2.4.2, 4.5 en hoofdstuk 5, bijlage 10, 11 en 12</i> |
| 5. | <i>werkzaamheden BEI BHS paragraaf 2.4.3, 2.4.4, hoofdstuk 6</i> |
| 6. | <i>risico's, toepassing van gereedschappen, hulpmiddelen, veiligheidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen BEI BHS paragraaf 2.3.1 t/m 2.3.11, 4.4, 4.10</i> |
| 7. | <i>veiligheidswerkinstructies volgens bijlage 5 en 15</i> |

9. Overgangsbepalingen hercertificatie

De certificaathouders die in het bezit zijn van een certificaat WV LNB verbindingen (BEI BHS) volgens het schema uit 2015, ook wel aangeduid als STIPEL 40530:2015 WV LNB (BEI BHS), hebben eveneens toegang tot de hercertificatie volgens dit schema zonder toetsing aan de entree-eisen (vooropleidingseis).

10. Inwerkingtreding

Dit schema treedt, na vaststelling door de Raad van Belanghebbenden en goedkeuring door het bestuur, inwerking op 15 april 2019. Vanaf deze datum mag de oude versie van dit schema niet meer gebruikt worden.

| Documentcode | Vervallen versie d.d. | Huidige versie d.d. | Opgesteld door CvD | Vastgesteld door RvB | Goedgekeurd door bestuur |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| STIPEL 40560:2019 | 11-04-2018 | 10-10-2018 | 25-10-2018 | 08-11-2018 | 08-11-2018 |